Justiça Federal
190
Seção Judiciária do Espírito Santo

Justiça Federal
78
Seção Judiciária do Espírito Santo

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

## ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E ROTINAS DE MANUTENÇÃO

### SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

### ELEVADOR ATLAS SCHINDLER

**Marca:** Atlas Schindler

**Linha:** Schindler 3300

**Capacidade:** 09 passageiros (675 kg)

**Número de Paradas:** 3 paradas (térreo, 1º andar e 2º andar)

**Tipo:** Passageiros, Social

**Cabine:**

Acabamento em aço inoxidável, fundo com espelho e corrimão

Teto em aço inoxidável espelhado com acrílico transparente projetados e posicionados na diagonal com iluminação fluorescente;

Portas: em aço inoxidável de correr abrindo ao lado, 80x210cm

Sinalização interna de pavimento: indicador posição digital

Velocidade: 1m/s

Serviços: independente , ultrapassagem máxima com carro lotado, dispositivo para serviço de bombeiro

**Sinalização dos pavimentos:** com indicador posição digital

**Comando:** Quadro de comando eletrônico, inversor de frequência parada por velocidade variável.

**Características adicionais:**

Chamadas para subida e descida independentes

Sensor de porta tipo cortina luminosa

JFESEOF201300144V01

JFESEOF201300144V01

Assinado digitalmente por EDUARDO FELIX CORDEIRO DOS SANTOS.
Documento Nº: 939539.7771102-7264 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action

Justiça Federal
191
Seção Judiciária do Espírito Santo

Justiça Federal
79
Seção Judiciária do Espírito Santo

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

## ELEVADOR OTIS

**Linha:** Mediterrâneo

**Estética:** Mônaco

**Modelo:** T-VF1-08108ª-MD

**Tipo:** Passageiros, Social

**Paradas:** 3 (Térreo, 1º Andar, 2º Andar)

**Capacidade:** 08 passageiros (630 kg)

**Velocidade:** 1 m/s

**Tensão:**

Iluminação: 127 V
Motriz: 220 V
Frequencia: 60 Hz

**Máquina de Tração:**

**Comando:** O controle Ecotronic é um sistema de acionamento através da variação da freqüência e voltagem (VVF) para controle de motores AC (Corrente Alternada).
Os Microprocessadores distribuídos em seu sistema garantem o funcionamento básico de suas funções garantindo a eficácia de uma boa performance em sua viagem, segurança e consumo de energia.

**Características adicionais:**

**Sinalização:**

Pavimentos: Todos - Indicador de posição digital, com duas polegadas com numeração composta por 16 segmentos. Instalada na travessa superior do marco, acima da porta de andar e centralizada com a abertura.

Cabine: Indicador de posição digital, com duas polegadas com numeração composta por 16 segmentos.

**Botoeiras:**

Pavimentos: Botões NEL mecânicos prateados, redondos, instalados nos marcos de portas, providos de anéis que, quando iluminados, indicam registro de chamada efetuada.

JFESEOF201300144V01

JFESEOF201300144V01

Assinado digitalmente por EDUARDO FELIX CORDEIRO DOS SANTOS.
Documento Nº: 939539.7771102-7264 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action

Justiça Federal
192
Seção Judiciária do Espírito Santo

Justiça Federal
80
Seção Judiciária do Espírito Santo



**Cabine:**

Painéis Laterais: Acabamento em Chapa de aço inoxidável escovado

Teto decorativo Crystal em aço inoxidável espelhado, com perfis em acrílico transparente projetados, posicionados em diagonal. Iluminação fluorescente sobreposta.

Medidas: 1150x1500x2200 mm

Piso: Piso rebaixado de 25 mm, com acabamento por conta do cliente

Iluminação: Fluorescente, no teto da cabina

Espelho: Espelho bisotado inestilhaçável no painel posterior, acima do corrimão em aço inoxidável espelhado.

Acessórios: Saída de emergência no teto da cabina

Porta da cabine:

Tipo: De correr, dois painéis abrindo ao lado

Acabamento: Chapa de aço inoxidável escovado

Acionamento: Automático

Reabertura: Automática e simultânea com as portas de pavimento, através do sistema de feixes de luz infravermelha.

Porta do pavimento:

Tipo: De correr, dois painéis abrindo ao lado da abertura e altura livre: 0,80 x 2,00 m

Acabamento: Todos - Painéis e marcos de portas tipo MRF preparados em chapa de aço inox escovado.

Acionamento: Automático

Soleiras: Alumínio extrudado

**Arranjo de peso:** Contrapeso no fundo

**Medidas da caixa:** Frente: 1600mm Lado: 1960mm Última Abertura: 4200mm
Poço: 1400mm

JFESEOF201300144V01

JFESEOF201300144V01

Assinado digitalmente por EDUARDO FELIX CORDEIRO DOS SANTOS.
Documento Nº: 939539.7771102-7264 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

| ROTINAS DE MANUTENÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Mensal** | **Semestral** | **Anual** |
| **CONJUNTO MOTOR DE TRAÇÃO - REDUÇÃO - POLIA** | | | |
| Verificar vazamentos | ■ | | |
| Verificar nível de óleo lubrificante | ■ | | |
| Trocar o óleo lubrificante da redução | | | ■ |
| Verificar ruídos anormais | ■ | | |
| Testar sensores | | | ■ |
| Limpeza geral | | ■ | |
| Verificação das lonas de freios | ■ | | |
| Verificação do estado de conservação dos cabos de aço | ■ | | |
| Pintura | | | ■ |
| **REGULADOR DE VELOCIDADE** | | | |
| Análise de ruídos e vibrações anormais | ■ | | |
| Análise de folgas | ■ | | |
| Teste dos sensores | | | ■ |
| **QUADROS DE COMANDO** | | | |
| Reaperto de parafusos e conexões | | | ■ |
| Ajuste de hora do display da cabine | ■ | | |
| Procura por pontos de sobreaquecimento | ■ | | |
| Limpeza geral | | ■ | |
| **POÇO** | | | |
| Limpeza dos sensores | | | ■ |
| Teste de funcionamento dos sensores | | | ■ |
| Aperto da fixação das guias da cabine | | | ■ |
| Limpeza do fundo do poço | ■ | | |
| Lubrificação das guias da cabine | | | ■ |
| **CABINE** | | | |
| Teste dos controles abrir porta, fechar porta, alarme, intercomunicador | ■ | | |
| Teste de todas as botoeiras internas | ■ | | |
| Verificação da iluminação interna | ■ | | |
| Teste do sistema de renovação de ar | ■ | | |
| Verificação de placas metálicas que estejam soltando | ■ | | |
| Teste de atuação dos sensores | | | ■ |
| Verificação de folgas e falta de lubrificação no operador de porta | | ■ | |
| Limpeza da parte superior da cabine | ■ | | |
| Limpeza dos painéis de plástico do teto da cabine | ■ | | |
| **PAVIMENTO** | | | |
| Limpeza das guias de chão | ■ | | |
| Verificação do estado de funcionamento do display externo | ■ | | |
| Verificação do estado de funcionamento do gongo externo | ■ | | |
| Verificação do funcionamento das botoeiras externas | ■ | | |
| Verificação do alinhamento das portas externas | ■ | | |
| Verificação de folgas ou ruídos anormais | ■ | | |

JFESEOF201300144V01

JFESEOF201300144V01

Assinado digitalmente por EDUARDO FELIX CORDEIRO DOS SANTOS.
Documento Nº: 939539.7771102-7264 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action